




















LEGENDA

POTRUBIE:

- 
- POTRUBIE VYKUROVACIEHO OKRUHU, MAT. 11353.0
- 
- POTRUBIE OKRUHU NAPÁJACEJ VODY, MAT. 11353.0
- 
- REDUKCIA POTRUBIA
- 
- SMER PRÚDENIA VYKUROVACEJ VODY
- 
- SPÁD POTRUBIA 0,3% (3mm/m)
- 
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL 1/4", DN15
- 
- POTRUBIE IZOLOVANÉ
- 
- POTRUBIE ULOŽENÉ NAD PODLAHOU
- 
- POTRUBIE ZAVESENE POD STROPOM
- 
- AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- 
- KOHÚT PLNIACI A VYPÚŠŤACÍ, PN 1,0 MPa/110°C










ARMATÚRY:

- 
- V25/16
- VENTIL UZATVÁRACÍ PRÍRUBOVÝ V30-111-616, PN16
- 
- RV100/16
- VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ, STROMAX GM-F, PRÍRUBOVÝ, PN16
- 
- RV50
- VYVAŽOVACÍ VENTIL HERZ, STROMAX GM, ZÁVITOVÝ
- 
- PV
- POISTNÝ VENTIL
- 
- SK
- SPÄTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ
- 
- FIL
- FILTER ZÁVITOVÝ, PN 1,6MPa, 120°C
- 
- P
- MANOMETER SO SPODNÝM PRIPOJENÍM STN 25 7210
- 
- GK
- GULOVÝ KOHÚT ZÁVITOVÝ

TEPELNÁ IZOLÁCIA:

- POTRUBIE OZNAČENÉ VO VÝKRESOCH "-IZ" / IZOLOVAŤ / SA ZAIZOLUJE,
HRúbKA IZOLÁCIE VIÐ ROZPOČET

VYKUROVACIE TELESÁ:

- 
- VYHRIEVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESÁ KORAD /VODT/, VK - VENTIL KOMPAKT, K - KOMPAKT,
P90, PN 0,6 MPa, MAX. 110°C
VÝŠKY 400, 500, 600 a 900 mm, SO ŠTYRMI PRIPOJOVACÍMI OTVORMI, V PREVEDENÍ 11, 21, 22, 33
- 
- K - KOMPAKT - PÔDORYS VYKUROVACIEHO TELESA - NÁPOJENIE ZBOKU
- 
- K - KOMPAKT - PÔDORYS VYKUROVACIEHO TELESA - NÁPOJENIE Z OBOCH STRÁN VYK. TELESA
- 
- KOMBINOVANÝ ROZDELOVAČ A ZBERAČ
- 
- VEDENIE ZAVESENÉ POD STROPOM
- 
- VEDENIE V STENE
- 
- VEDENIE PO STENE
- 
- VEDENIE PO PODLAHE
- 
- VEDENIE V PODLAHE

SADA :

Zodp.projektant	Vypracoval	Hlavný projektant		
Miesto	MAJEROVCE 2	Parcela č.: C-262	Formát	A3
Investor	OBECNÝ ÚRAD, MAJEROVCE 2 , 094 09 MAJEROVCE		Dátum	03.2019
Stavba	ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZDROJA TEPLA OBECNÉHO ÚRADU MAJEROVCE VYUŽITÍM AEROTERMÁLNEJ ENERGIE		Účel	DSP
			Číslo zákazky	6/3/2019/014544
			Arch.číslo	
Objekt	SO 01 OBECNÝ ÚRAD, MAJEROVCE		Časť	
Obsah	LEGENDA		Mierka :	Č. výkr.: 01